



## ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Малюхинский пр., д. 68, лит. А, Санкт-Петербург, 195112. Тел. (812) 576-07-01, факс (812) 576-07-02

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 19/15

14 января 2015 года

Государственная жилищная инспекция

Санкт-Петербурга,

Санкт-Петербург, Малюхинский пр., д. 68

Заместитель начальника Инспекции – заместитель главного государственного

жилищного инспектора Санкт-Петербурга, Тратников Егор Иванович, рассмотрев

протокол № 07/1697-р от 16 декабря 2014 года об административном правонарушении,

предусмотренном частью 4 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, совершенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. 5-я

Советская, д. 3/13, Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №3

Центрального района» (далее – Общество).

Юридический адрес: 191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 60.

Банковские реквизиты: ИНН 7842384671, КПП 784201001, БИК 044030790,

р/с 40702810433000004259, к/с 3010181090000000790, ОАО «Банк «Санкт-

Петербург» Коммерческий департамент-2, ОКПО 74773545.

ОГРН 1089847185746 от 05.05.2008.

С учаством

### УСТАНОВИЛ

25 ноября 2014 года в результате проведения проверки по адресу: Санкт-

Петербург, Советская, д. 3/13, ведущим специалистом – государственным жилищным

инспектором Санкт-Петербурга Отдела контроля и надзора Центрального, Кронштадтского

районов Прилуцким А.С. выявлены следующие нарушения:

По состоянию на момент проверки 25.11.2014 с 14-45 до 15-15 административное

правонарушение выразилось в нарушении пункта 4 статьи 12 Федерального закона

Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации», нарушены пункты Перечня обязательных

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в

отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

утвержденного Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2012 г. № 405

(далее по тексту – Перечень), а именно:

1. ул. 5-я Советская, д. 3/13: 14.45-15.15

-не произведена заделка и уплотнение дверных блоков: входная дверь лестничной

клетки № 5 не имеет плотно пригнанный притвор, т. е. нарушен пункт 2.3.1 Перечня;

-не произведена заделка и уплотнение оконных блоков на лестничной клетке № 5,

т. е. нарушен пункт 2.3.1 Перечня;

-на площадке лестничной клетки № 5 не произведена замена ламп накаливания на

энергоэффективные лампы, т. е. нарушен пункт 1.4.2 Перечня.